



## Оповещатель пожарный

ОП аз-Ап1-III V1B/3 У

«ОПР 3-24»

Паспорт – руководство по эксплуатации  
УЛЦФ.425542.001-01ПС (Редакция 1.03)

### Назначение

Оповещатель пожарный ОПР 3-24 – звуковой оповещатель внутренний, вертикальный накладной, со встроенной пьезосиреной. Предназначен для звукового информирования (оповещения). Используется для предупреждения об опасности, работы систем звукового оповещения. Порядок управления – включение напряжением.

Индекс «24» означает напряжение питания 24В.

### Технические характеристики

Напряжение питания (В)	24 (+4/-3)
Максимальный потребляемый ток, мА, не более	40
Уровень звукового давления на расстоянии 1м, дБ	90
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	200 - 5000
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до +55
Габаритные размеры, мм,	130x90x45
Масса (без упаковки), кг, не более	0,2
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2

### Комплект поставки

1. ОПР 3-24, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1
3. Упаковочная тара	1 (на 30 оповещателей)

### Содержание драгоценных металлов

Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

### Монтаж и использование

Оповещатель устанавливается на вертикальных поверхностях. Установка производится при помощи крепежных элементов (болтов, шурупов), используя специализированные элементы крепления, расположенные на тыльной стороне корпуса. При установке следует избегать механических повреждений. При необходимости очистки лицевой поверхности оповещателя используйте фланель, смоченную в водно-спиртовом растворе. Использовать растворители запрещается.

Схема подключения и установочные размеры ОПР 3-24 (Рис.1):

ПИТАНИЕ – подключение звукового устройства от внешнего сигнала управления (24В)




Рис.1

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик ОПР 3-24, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Изготовитель:** ООО «РовалэнтСпецПром», Республика Беларусь, ул. Володько 22, г. Минск, 220007. Тел.: (+375-17) 228-16-80, факс: (+375-17) 228-16-96.

### Свидетельство о приемке

ОПР 3-24 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.002-2011, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Штамп ОТК: \_\_\_\_\_

Упаковщик: \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(личная подпись) (расшифровка подписи)

### По вопросам продаж и технической поддержки обращаться:

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.  
Факс: (017) 506-21-52, телефон: (017) 510-23-26 (27).



## Оповещатель пожарный

ОП аз-Ап1-III V1B/3 У

«ОПР 3-24»

Паспорт – руководство по эксплуатации  
УЛЦФ.425542.001-01ПС (Редакция 1.03)

### Назначение

Оповещатель пожарный ОПР 3-24 – звуковой оповещатель внутренний, вертикальный накладной, со встроенной пьезосиреной. Предназначен для звукового информирования (оповещения). Используется для предупреждения об опасности, работы систем звукового оповещения. Порядок управления – включение напряжением.

Индекс «24» означает напряжение питания 24В.

### Технические характеристики

Напряжение питания (В)	24 (+4/-3)
Максимальный потребляемый ток, мА, не более	40
Уровень звукового давления на расстоянии 1м, дБ	90
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	200 - 5000
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до +55
Габаритные размеры, мм	130x90x45
Масса (без упаковки), кг, не более	0,2
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2

### Комплект поставки

1. ОПР 3-24, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1
3. Упаковочная тара	1 (на 30 оповещателей)

### Содержание драгоценных металлов

Драгоценные металлы в оповещателе отсутствуют.

### Монтаж и использование

Оповещатель устанавливается на вертикальных поверхностях. Установка производится при помощи крепежных элементов (болтов, шурупов), используя специализированные элементы крепления, расположенные на тыльной стороне корпуса. При установке следует избегать механических повреждений. При необходимости очистки лицевой поверхности оповещателя используйте фланель, смоченную в водно-спиртовом растворе. Использовать растворители запрещается.

Схема подключения и установочные размеры ОПР 3-24 (Рис.1):  
ПИТАНИЕ – подключение звукового устройства от внешнего сигнала управления (24В)




Рис.1

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик ОПР 3-24, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Изготовитель:** ООО «РовалэнтСпецПром», Республика Беларусь, ул. Володько 22, г. Минск, 220007. Тел.: (+375-17) 228-16-80, факс: (+375-17) 228-16-96.

### Свидетельство о приемке

ОПР 3-24 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.002-2011, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

### По вопросам продаж и технической поддержки обращаться:

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.  
Факс: (017) 506-21-52, телефон: (017) 510-23-26 (27).